



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 18690 din 06.06.2014

## Clarificari 2

Referitor la achizitia directă privind execuție lucrări: „**Reabilitare rețea de apă pe Pod Ferdinand – Piața Unirii**”, în urma solicitărilor operatorilor economici, următoarele clarificări transmise de proiectantul lucrării:

### 1. Intrebare:

#### ➤ **Deviz 5104 – Montare rețea apa.**

- Cod 9135212 Saritura (Etaj) cu capat mufa , PN 10, DN 300 mm – 1 BUC;
- Cod 9135200 Saritura (Etaj) cu capat flansa , PN 10, DN 200 mm – 1 BUC;
- Cod 9135224 Saritura (Etaj) cu capat flansa , PN 10, DN 300 mm – 2 BUC;
- Cod 9135195 Saritura (Etaj) cu capat flansa , PN 10, DN 300 mm – 2 BUC;

Va rugam a ne prezenta informatii tehnice cu privire la „Detaliile tehnice desenate”, piesele de mai sus, pentru a le putea procura.

**Va solicitam urmatoarele:**

**Deviz 5102 – Pozitia 21 – DD01PCL081, Reteta articolului.**

**Va sesizam urmatoarele:**

Deviz 5102, Poz. 4 DE 16B1 – Fara material;

Deviz 5103, Poz. 16 – DB02B1- Fara material;

Poz. 36 – ACB05H1 – Fara surub si piulita;

Poz. 37 – ACB05G1 - Fara surub si piulita;

Poz. 38 – ACB05F1 - Fara surub si piulita;

Poz. 39 – ACB05E1 - Fara surub si piulita;

Poz. 46 – CL20A1 – Fara material;

Poz. 49 – IZI07C1 – fara material;

Deviz 5106

Poz. 14 – ACB05G1- Fara surub si piulita;

Deviz 5107

Poz. 23 – IZF18C1 – Fara material;

Poz. 24 – IZF18D1 – Fara material;

**Ce vom oferta daca nu este material de pus in opera?**

### 1. Răspuns:

**Deviz 5104 – Montare rețea apă:** Săriturile „etaj” au fost prevăzute pentru a racorda tronsonul de conductă montat în structura podului la cota – 0,50 m , cu tronsonul din afara podului pozat la cota – 1,20 m. Ele pot fi echivalate și înlocuite cu câte două coturi la 45° sau 90 ° îmbinate sub formă de S.

**Deviz 5102 – Art. 4. DE16B1 :** Se referă la remontarea plăcilor pe canal demontate conform deviz 5101 art. 3. DG03A1.

**Deviz 5103 – Art. 16. DB02B1 :** Se va completa cu art. DZ04A 1,17 smp x 0,14to/smpx1,03=0,17 to.

**Deviz 5104 – Art. 36.** Șuruburile au fost prevăzute conform lista anexă 11715 poz. 31 și piulițele conform lista anexa 11716 poz. 9.

- Art. 37. IDEM poz. 27 și poz. 8

- Art. 38. IDEM poz. 24 și poz. 8

- Art. 39. IDEM poz. 12 și poz. 6

- Art. 46. Material prevăzut conform lista anexă poz. 19

- Art. 49. Material prevăzut conform lista anexa poz. 13

**Deviz 5106 – Art. 14** Șuruburile au fost prevăzute conform lista anexă 11715 poz. 23 și piulițele conform lista anexa 11716 poz. 8.

**Deviz 5107 – Art. 23 și art. 24** Materialul mortar M100T, se găsește la art. 26. C70209A1  
Preparare mortar cantitate 1,84 mc.

**Deviz 5103 – Art. 21 – DD01PCL081**

Articol DD01PCL081 PAVAJ PIRTONAL DECORATIV DIN DALE DE BETON CU H= 8  
MP / / CM, PE SUBSTRAT DE NISIP PILONAT-CONFORM DETALII

Materiale :			
-----			
2200525	MC	0.07200	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM		
6202806	MC	0.01000	
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE		
9800855	MP	1.03000	
	Pavaj dublu "T" 20x16,5x 8 cm(35 buc/mp)-gri		
Manopera :		1.35000	(total)
-----			
012800	H	1.35000	
	PAVATOR		
Utilaje :			
-----			
4004	H	0.00200	
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) FINA LA 12TF		
5603	H	0.00080	
	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T		

## 2. Intrebare

2. La punctul 14.5 din Contract este prevazut : „ Achizitorul isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia executantului o parte din materialele necesare. Aceasta se va face printr-un proces-verbal de predare spre montaj a materialelor, iar executantul este obligat sa le utilizeze”.

**Intrebare :** Despre ce materiale este vorba si in ce cantitati ?? Vor fi insotite acestea de certificat de provenienta, calitate si conformitate ??

## **2 Raspuns**

Articolul 14.5 din Clauze Contractuale are un continut generalist pentru contractele tip lucrari executie. In cazul de fata nu este cazul.