



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 31112 din 19.09.2014

## Clarificari 2

Referitor la achiziția directă privind lucrările de execuție: „**Recompartimentare birouri str. I. Slavici bl. D 18 Sânmartin la Compania de Apa Oradea, jud. Bihor**” în urma solicitărilor de clarificări ale operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns dat de proiectantul lucrării:

### 1. Intrebare:

**Pentru Obiectul-Cladire. Reparatii cladire.**

Cap.2-Reparatii interioare:

1. Art.7-RPCG02A1QS11-pereti din gipscarton antiumezeala.
2. Art.9-RPC051F1QS03-tavan suspendat casetat.
3. Art.13-RPCO5OA2QS01-glasvand PVC.

Va rugam sa ne transmiteti reteta pentru aceste articole

### 1. Răspuns:

- pt. obiectul Cladire-Reparatii cladire - cap. 2 Reparații interioare

1. art. nr. 7 – se anexează prezentei rețeta articolului
2. art. nr. 9 - se anexează prezentei rețeta articolului
3. art. nr. 13 - se anexează prezentei rețeta articolului

### 2. Intrebare:

**Pentru Obiectul-Instalatii:**

- Instalatii sanitare interioare:

1. Art.40-SC38B1QS001-instalatii pentru WC.

Va rugam sa ne transmiteti reteta pentru acest articol.

### 2. Răspuns:

- art.nr.40 – se anexează prezentei rețeta articolului

### 3. Intrebare:

Obiectul: INSTALATII - Lista cu cantitățile de utilaje si echipamete tehnologice, inclusive dotările

Va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru utilajul:

8705395- VENTILATOR CARCASAT CU GRILA SI CLAPETA Q=40-100 MC/H

### 3. Răspuns:

**8705395** - Atașăm Fișa tehnică nr. 37 – Ventilator carcasat Q=40-100 mc/h

#### **4. Intrebare:**

Lista cuprinzand cantitalile de lucrari pentru categoria de lucrari Poarta.

Se va introduce intr-un nou obiect sau într-unul existent (Cladire sau Instalatii) sau nu face parte din lucrare?

#### **4. Răspuns:**

Lista cuprinzand cantitalile de lucrari pentru categoria de lucrari Poarta, nu se vor oferta, astfel nu face obiectul achiziției în cauză.

#### **5. Intrebare:**

Fisele tehnice nr. 1-28 din folderul ARHITECTURA-PARTE SCRISA apartin listei de dotari DOT1-DOTARI (lista cuprinzand dotarile ce nu se vor oferta)? In caz contrar va rugam sa ne comunicati in ce obiect se vor cuprinde.

#### **5. Răspuns:**

Conform notei privind oferta financiară din invitatia de participare - pg.12, **DOT1 - DOTARI - CAP. II. Procurare - Obiect: 001 CLADIRE - Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza**, nu se ofertează.

#### **6. Intrebare:**

Obiectul: Cladire, Devizul: Repararii cladire, Subcapitolul: Taxa moloz, Articolul: YC01 Diferenta pret material -574,675 lei.

Aceasta suma ramane fixa sau fiecare ofertant isi va trece propria oferta?

#### **6. Răspuns:**

- art. nr. YC01 – Taxa moloz se va oferta de fiecare participant, în baza calculelor proprii de costuri.

#### **7. Intrebare:**

Obiectul: Instalatii, Devizul: Demontare inst interioare, Articolul 3: IZG24XA - taierea cu masina cu disc abraziv... cu unitatea de masura BUC. Conform indicatorului de norme de deviz editia 1991 unitatea de masura a articolului este mc.

Va rugam clarificati,

#### **7. Răspuns:**

- art. nr. 3 - se anexează prezentei rețeta articolului, cu mențiunea căunitatea de măsură este «**buc.**», conf. Indicator norme de deviz ediția 1981.

#### **8. Intrebare:**

Pentru Obiectul-Instalatii sanitare interioare:

1. Art.38-SE21B1-spalator-nu cuprinde bateria-nu trebuie pusa?

2. Art.39 si art.54-lavoare 3+3 buc, este corect? Daca da, atunci nu trebuie si bateria lavoar 3+3 buc?

3. Art.13-RPCO5OA2QS01-glasvand PVC.

Va rugam sa ne transmiteti reteta pentru aceste articole.

#### **8. Răspuns:**

1. art.nr.38 – se va oferta și bateria aferentă spălătorului;

2. art. nr. 39 și 54 – se va oferta doar art. nr. 34;

3. art. nr. 13 – se anexează prezentei rețeta articolului.

#### **9. Intrebare:**

Pentru Obiectul-Instalatii ventilatie:

1. Art.1-VA01A4 si art. 2-VA01A3.

Va rugam sa ne transmiteti reteta pentru aceste articole.

#### **9. Răspuns:**

**10. Intrebare:**

Pentru Obiectul-Poarta:

I.Art. 6-CK16A1 si art.7-CK25C1. Nu trebuie pus material?

**10. Răspuns:**

Idem răspuns 4.

**Director General  
ing. Ovidiu GAVRA**



**Şef Comp. Achiziții Publice  
ing. Vivianne SAVA**

*Sava*

ANALIZA DE PRET: RPCG02A1QS11 UM: MP

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: / /

---

material: 6422406

X =

---

material: 1137317 MP PERETE GIPS C.ANTIUMEZ.2 FETE+SCH.MET+IZ,TERM.10 CM.

1.00000 X =

---

manopera: 013400 H ZIDAR

2.50000 X =

---



**ANALIZA DE PRET: RPCG02A1QS05 UM: MP**

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: / /

---

material: 6422406

X =

---

material: 1137252 MP PERETE GIPS C.+SCH.MET+IZ.TERM.15 CM.

1.00000 X =

---

manopera: 013400 H ZIDAR

2.50000 X =

---



**ANALIZA DE PRET: RPC051F1QS03 UM: MP**

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: / /

---

material: 1143926	MP	TAVAN SUSPENDAT CASETAT, INCLUSIV SUSTINERI, CF SP,
1.00000	X	=

---

manopera: 060100	H	TIMPLAR
3.19200	X	=

---



ANALIZA DE PRET: RPCO50A2QS01 UM: MP

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: / /

---

material: 6422406

X =

---

material: 1000904 BUC SPUMA POLIURETANICA MUREXIN MONTAGENSCHAUM

0.50000 X =

---

manopera: 060100 H TIMPLAR

4.00000 X =

---



DENUMIRE LUCRARE : Re compartimentare birouri str. Ioan Slavici bl. D18 Sânmartin  
BENEFICIAR : s.c. Compania de Apă Oradea s.a.

FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 37

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:


VENTILATOR CARCASAT CU GRILA SI CLAPETA

BUC. = 5

Nr.crt.	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3

1 Parametrii tehnici si functionali

Ventilator carcasat.  
Ax vertical.  
Cu grila si clapeta.  
Q=40-100 mc/h.  
Similar cu produsul din imagine.




- 2 Conditii privind exigentele de performanta ( de asigurare a calitatii)
- 3 Conditii de livrare si plata
- 4 Conditii de garantie si postgarantie
- 5 Alte conditii specifice

Proiectant

Ofertant

Sef proiect : arh. Robert Balajti



Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul delucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului



**ANALIZA DE PRET: IZG24XA UM: BUC**


TAIEREA CU MASINA CU DISC ABRAZIV A CARAMIZILOR SIA PIESELOR PREF.REFR.SAU TERMOIZ.DENSIT.<2.15T/MC

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

material:	6002749	BUC	DISC ABRAZIN CU INSERTII METALPT.TAIAT CARAM.REFRACT.
	4.50000	X	=
manopera:	023200	H	ZIDAR SAMOTOR
	21.91000	X	=
utilaj:	3204	H	MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D=500MM 5,5KW
	10.00000	X	=



**ANALIZA DE PRET: VA01A4 UM: M**

ASIMILAT - TUBULATURA DE VENTILATIE DN=250

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

material:	5819963	BUC	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920
	6.00000	X	=
material:	5840405	BUC	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922
	6.00000	X	=
material:	6001472	BUC	HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581
	0.10000	X	=
material:	6200767	L	PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767
	0.00200	X	=
material:	7330002	KG	MINIU DE PLUMB
	0.00920	X	=
			livrare:
material:	7330399	KG	MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI
	0.01200	X	=
			livrare:
manopera:	011900	H	INSTALATOR VENTILATORIST
	0.85320	X	=



**ANALIZA DE PRET: VA01A3      UM: M**

ASIMILAT - TUBULATURA DE VENTILATIE DN=160

Sporuri deviz: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri subcapitol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

Sporuri articol: 0.000000% / 0.000000% / 0.000000%

material:	5819963	BUC	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920
	6.00000	X	=
material:	5840405	BUC	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922
	6.00000	X	=
material:	6001472	BUC	HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581
	0.10000	X	=
material:	6200767	L	PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767
	0.00200	X	=
material:	7330002	KG	MINIU DE PLUMB
	0.00917	X	=
			livrare:
material:	7330399	KG	MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI
	0.01200	X	=
			livrare:
manopera:	011900	H	INSTALATOR VENTILATORIST
	0.85072	X	=

