



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 13722 din 15.04.2016

Clarificări 2

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „ **Reabilitare rețea de apă și bransamente existente pe str. Sebeșului** ”, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

1.Întrebare:

➤ Conform *Devizului ofertă 5912 „Bransamente”*, avem:

Art.14 – 9122617 - Cămin (waterkit) $H_{\text{îngheț}} = 0,80 \text{ m}$, $Di = 550 \text{ mm}$, fără capac → 12 buc.

Conform Planșelor AC04 și AC05 căminul are capac termoizolant.

Vă rugăm să ne comunicați dacă se va oferta căminul cu sau fără capac.

1.Răspuns:

Căminele de apometru aferente devizului 5912 “Bransamente” 12 bucăți, se vor oferta cu capac termoizolant conform planșelor AC04 și AC05.

2.Întrebare:

Vă rugam sa corelati extrasele (material, manopera, utilaje, transport) cu listele de cantitati. Mentionam ca listele de cantitati sunt date pentru devizele 5911 Retea apa, 5912 Bransamente, iar extrasele sunt date pentru devizele 5911, 5912, 5913, 5914.

2.Răspuns:

Referitor la corelarea extraselor, din motive obiective nu putem da curs solicitării, doar după data de 18.04.2016, motiv pentru care răspunsul la solicitarea de clarificări se va posta până la data de 19.04.2016, iar termenul limită de depunere a ofertelor se decalează pentru data de 25.04.2016 ora 15³⁰.