



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 6709 din 25.02.2016

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: **„REABILITARE REȚELE CANAL MENAJER ȘI PLUVIAL STR. TARCĂULUI, MUNICIPIUL ORADEA ”** vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

1.Întrebare:

1. Dev. “Rețea canalizare menajera = 249 m”,

Stadiu fizic – Refacere sistem rutier,

- Poz. 44.8, art. DB12A1 – Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala, lipseste materialul.

- Poz. 44.9, art. DB12B1 – Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica, lipseste materialul.

Va rugam sa clarificati.

1.Răspuns:

Se va oferta pe lista anexă mixtura asfaltică BAD 25.

2.Întrebare:

2. Dev. “Rețea canalizare pluviala = 247 m”,

Stadiu fizic – Refacere sistem rutier,

- Poz. 3.8, art. DB12A1 – Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala, lipseste materialul.

- Poz. 3.9, art. DB12B1 – Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica, lipseste materialul.

Va rugam sa clarificati.

2.Răspuns:

Se va oferta pe lista anexă mixtura asfaltică BAD 25.

3.Întrebare:

3. Dev. “Reabilitare rețea canal menajer si pluvial”,

Stadiu fizic – Racord canalizare menajera L=7 m, Dn=160 mm, PVC, SN8 – pentru 1 buc, necesar 32 buc,

Va rugam sa precizati daca in lista sunt date cantitatile pentru 1 bucata, sau pentru toate cele 32 bucati.

3.Răspuns:

Lista de cantități a obiectului - Racord canalizare menajeră, cuprinde toate cele 32 de bucăți, conform articolelor regăsite în listă.

4.Întrebare:

In lista de cantitati lipseste banda de avertizare, va rugam sa specificati ce tip de banda se va oferta (cu sau fara fir)?

4.Răspuns:

Se va oferta banda fără fir.

5.Întrebare:

In lista de cantitati: Retea canalizare menajera L=249, Dn 400mm, PVC SN8 – Refacere sistem rutier la articolele: 44.8 DB12A1 – 13.69 to si 44.9 DB12B1 – 54.8 to – lipseste cantitatea de mixturi asfaltice.

5.Răspuns:

Se va oferta pe lista anexă mixtura asfaltică BAD 25.

6.Întrebare:

In lista de cantitati: Retea canalizare pluvială L=247, Dn 400mm, PVC SN8 – Refacere sistem rutier la articolele: 3.8 DB12A1 – 15.90 to si 3.9 DB12B1 – 63.59 to – lipseste cantitatea de mixturi asfaltice.

6.Răspuns:

Se va oferta pe lista anexă mixtura asfaltică BAD 25.