



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 13973din 19.04.2016

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA SISTEM DE DOZARE CLORURA FERICA RELUARE 1

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționării unui sistem de dozare clorura ferica sol.40%(pompa dozatoare, debitmetre si supape de presiune) avand caracteristicile urmatoare

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI

1. POMPA DOZATOARE CU DIAFRAGMA - 2 - buc

Tip DMX 230 5 AR-PVC/V/C-F-G1B2B2F

Lichid vehiculat: FeCl₃ 40 %

Qmax. = 224 l/h ,

H max. = 5 bari

- conectare tub 13/20 mm / cementing d.25 mm
- materiale: cap dozator PVC, garnituri FKM, bila din CERAMICA
- panou de comanda inclus: reglaj manual, semnal pulse,

analog 0/4-20 mA

- 1 x 230 V, 50 Hz, protectie IP 65, fisa de conectare

P=0,35kW

Producător GRUNDFOS

2.SUPAPA DE SUPRAPRESIUNE (Admisie) - 2 buc

- DN 20

- Material: PVC / FKM / PTFE

3. DEBITMETRU - 2 buc

- debitmetru cu roti dintate ovale OGC AAC 8377 –echipat complet (adaptor, consola, sensor PNP, cablu sensor(oval gear meter)

Date tehnice debitmetru:

Denumire	Tip	Tip 10
	OGC(PVC)	AAC8377
Debit(l/h)	min	40

	max	250
Debit (l/min)	min	100
	max	625
Semnal de iesire	puls/litru	125
	ml/puls	8
Presiune intrare	bar max.	10
Temperatura fluid(°C)	PVC	40
	PVDF	60
Vasozitate	maps max	1000
Precizie	%	5
Repetare	%	>99
Conectare intrare-iesire		1 1/4"

MATERIALUL DE FABRICATIE :

OGC

Carcasa -	PVC
Capac carcasa -	VC(transparent)
O-ring -	FPM(Viton B)
Roti dintate ovale –	PEEK
Contact senzor -	Titan
Sistem prindere roti dintate ovale -	Ceramic
Cutie de conexiuni	PVDF

Pentru clarificarea tuturor detaliilor, ofertantii inainte de depunerea ofertelor se vor prezenta in Statia de Epurare Oradea. Deplasarea ofertantului se va face pe cheltuiala proprie a acestuia. Firmele ofertante vor prezenta la deschiderea ofertelor dovada documentarii in Statia de Epurare (proces verbal incheiat cu reprezentantul Statiei de Epurare Oradea). Neindeplinirea acestei cerinte determina excluderea ofertantului din procedura pentru neconformitate cu Caietul de Sarcini.

NOTĂ: Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice și o mostră tip imagine(poză) și descrierea produsului ofertat, inclusiv producătorul și marca .

Persoana de contact: ing. Robert JUDEA – telefon : 0728/116.420

COD CPV – 42993200-5 - Instalație de dozare (Rev.2)

Sursa de finanțare: Surse Proprii.

Valoarea totala estimată a achiziției: – 27.000,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul a 6.044,00 euro la cursul de 4.4671 lei comunicat de BNR la data de 04.04.2016.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personala a ofertantului (conform formulare anexate);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Informații privind cifra de afaceri globală (conform formular 4 anexat);
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiara va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., magazie strada Barcăului nr.202.

Produsele livrate vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de calitate si garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Oferta va fi exprimata in lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis si sigilat cu mențiunea ofertă „**Sistem de dozare clorura ferica**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **25.04.2016, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.

ȘEF COMP. ACHIZIȚII PUBLICE
ing. Vivianne SAVA