



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 16241 din 06.05.2016

## Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. PETRE ȚUȚEA, MUNICIPIUL ORADEA - Lot 2” vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

### 1.Întrebare:

Din **Lista cu cantități de lucrări „Racord canal – 77 ml, 15 buc.”**

- conform proiectului tehnic și planșei detalii branșament, lipsesc clapetele de sens, piesele Y și coturile.

Vă rugăm să specificați câte bucăți și ce dimensiuni se ofertează.

### 1.Răspuns:

1. In lista de cantități „Racord canal-77 m, 15 buc.” se va renunța la articolul 17-„trepte din otel 149 kg”, si se va completa cu 15 buc. piesa tip sa Dn160/250 si 30 buc cot dn160 la 45 grade.

Clapetele de sens sunt incluse in caminele de racord (art.16).

### 2.Întrebare:

- capacele din material compozit pentru trafic ușor – 15 buc

Vă rugăm să specificați pentru ce gabarit sunt.

### 2.Răspuns:

2. Capacele de camin din compozit pt. trafic usor sunt prevazute pt. 125 kN.

Anexam lista de cantitati modificata pt. „Racord canal 77 m,15 buc.”