



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 3652 din 03.02.2016

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „**Reabilitare rețea apă și bransamente strada I. B. Deleanu, comuna Sânmartin, județul Bihor**”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări transmise de proiectantul lucrării :

Lista cu cantități de lucrări **“Bransamente”**

Întrebare 1 :

Robinetii de concesie vor fi de $\frac{3}{4}$, conform listei cu cantități de lucrări sau de 1 tol, conform plansei AC02.pdf din partea desenată?

Răspuns 1 :

Robineții de concesie vor fi de 3/4".

Întrebare 2 :

Va rugam sa specificati daca caminele de contorizare vor avea un capac de PE si un capac din material compozit de 12,5 to conform plansei AC03.pdf sau doar un capac de fonta tip Tegra 600 C250 , conform listei cu cantități de lucrări.

Răspuns 2 :

Conform Invitației de participare nr. 2766 din 27.01.2016 – pagina 5 - Capacul cu ramă va fi din material compozit, carosabil pentru trafic ușor cu termoizolație și cu sistem de închidere operabil cu cheie specială pentru cămine de contor.

3.Întrebare:

Va rugam sa specificati daca contoarele vor fi echipate cu modul de transmitere al datelor la distanță, intrucat in „Specificatii tehnice – contoare de apa” se mentioneaza „**preechipate pentru transmitere la distanță...**”, iar in anuntul de participare ” Contoarele vor fi **obligatoriu** echipate cu sistem de transmitere a datelor la distanță”.
Daca trebuie contoare echipate cu modul de transmitere la distanță a datelor, va rugam sa specificati protocoalele care trebuie indeplinite pentru a putea fi integrate in sistemul existent al Companiei de Apa.

3. Răspuns:

Conform Invitației de participare nr. 2766 din 27.01.2016 – pagina 5 - Contoarele vor fi **obligatoriu** echipate cu sistem de transmitere a datelor la distanță, motiv pentru care se va atașa la ofertă fișa completată cu specificațiile tehnice ale producătorului contorului oferat.

Sistemul de transmitere a datelor la distanță **va fi obligatoriu** compatibil cu sistemul de transmitere a datelor implementat de Compania de Apă. Datele necesare în acest sens vor fi puse la dispoziția ofertanților interesați de către Compartiment Contorizare – persoană de contact ing. Mircea BENE telefon : 0728/856.811.

4.Întrebare:

1. In cadrul invitatiei de participare, la cap. : *Modul de prezentare a propunerii financiare* - se precizeaza urmatoarele: - se va prezenta distinct oferta de procurare si montaj camin apometru din PE, perete triplustrat, capac termoizolant DN 1000 mm, H = 1200 mm.

In formularul 10.1 - Centralizator valoric – este mentionata aceeaasi cerinta (procurare si montaj camin apometru Dn 1000 mm, H= 1200 mm).

Va rugam sa specificati unde se va monta acest camin si daca in pretul montajului trebuie cuprins si sapatura, spargere beton, refacere, elemente de cuplare, etc.?

4. Răspuns:

Se va prezenta distinct o ofertă de preț pentru procurare și montaj cămin de apometru din PE, perete triplustrat, capac termoizolant Dn = 1.000 mm, H = 1.200 mm – 1 buc. În prețul montajului nu se cuprinde săpătură, spargere beton, refacere, elemente de cuplare. Acest preț unitar se trece în Centralizatorul valoric – Formular nr. 10.1.(atașat prezentei clarificări).

Acest preț unitar nu face parte din valoarea ofertei financiare declarate în Formularul de ofertă nr. 10.

Pentru a permite cât mai multor ofertanți să depună ofertă, termenul limită de depunere a ofertelor se decalcă până la data de 11.02.2016, ora 15³⁰.

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR VALORIC

“ Reabilitare rețea apă și branșamente strada I. B. Deleanu, comuna Sânmartin, județul Bihor“

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Valoare -lei fără T.V.A.-	Durata de execuție a etapelor - zile -
Execuție lucrări			
1	Reabilitare rețea apă și branșamente		45
Recepție la terminarea lucrărilor			
2	Durata de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor		15
Total general – lei fără T.V.A. (fără diverse și neprevăzute)			
Valoare cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)			
<u>TOTAL GENERAL– lei fără T.V.A. valoare cu diverse și neprevăzute</u> <u>Această valoare se va trece în Formularul de ofertă nr. 10, valoare în funcție de care se va face departajarea ofertelor, cu respectarea criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.</u>			60

Procurare și montaj cămin de apometru din PE, perete triplustrat, capac termoizolant Dn = 1.000 mm, H = 1.200 mm – 1 buc.	Preț unitar lei fără T.V.A./buc.

Acest preț unitar nu face parte din valoarea ofertei financiare stabilite în centralizatorul de mai sus, valoare declarată și în formularul de ofertă nr. 10.

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)