



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 41636 din 10.11.2016

Clarificări 4

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „**Reabilitare rețea canalizare menajeră pe strada Fluturilor Mun. Oradea, județul Bihor**”

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

Întrebare 1:

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale C6:

Poz.28 - 6601806 - Garnitura cauciuc presat inelare pentru tevi mufate
PVC D = 22525,288 buc. – **Eroare de la art. ACA12D1asim?**

Poz.43 - 6420769 - Placa beton armat b 250 pentru camine s.2448-73 p3.3.225 buc.
-Provine de la art.ACE124A1+? Daca da se utilizeaza sau nu deoarece capacele sunt pentru 12,5 to?

Raspuns 1:

La pozitia 28 - 6601806 din lista cuprinzand consumul de resurse materiale C6 este eroare de articol, fiind asimilat, garnitura va fi pentru tevi mufate PVC Dn315.

La pozitia 43 - 6420769 se va oferta placa de beton armat in cadrul art. ACE124A1+.

Întrebare 2:

DOCUMENTE CALIFICARE

Va rugam sa specificati daca documentele suport pe care trebuie sa le prezinte doar ofertantul clasat pe primul loc, in conditiile in care se merge cu declaratie pe proprie raspundere (conform Formularului 20) trebuie sa fie eliberate de catre autoritati pâna la data limita de depunere a ofertelor , sau le putem cere doar daca le veti solicita? (adica daca va fi doar cazul si cu o data ulterioara) ?

Raspuns 2:

Înainte de a fi declarat câștigător, ofertantul clasat pe primul loc, după evaluarea tuturor ofertelor depuse, va prezenta la solicitarea entității contractante, toate documentele suport solicitate prin invitația de participare, în vederea probării celor asumate prin Declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție - Formularul nr. 20.

Documentele suport solicitate vor fi valabile la data limită de depunere a ofertelor.

Întrebare 3:

In Clarificarea nr. 2 inregistrata la C.A.O. sub nr. 41495/09.11.2016 in urma solicitarii unui ofertant s-au atasat retetele la unele articole asimilate. Va rugam sa verificati urmatoarele:

1. In raspunsul 1- la reteta de la articolul 1.1.27. ACE119A1+ Camine de vizitare PE DN 1000, avand racorduri cu D 315mm baza camin cu doua racorduri – la pozitia 1.1.27.5 – este prevazut inel de beton 600 mm. Avand in vedere ca in reteta (1.1.26) ACE124 A1+ Capace si gratare..... nu exista placa beton armat B250 pentru camine, va rugam sa ne spuneti daca in loc de inelul de beton se va oferta placa de beton sau la reteta articolului ACE124A1+ montat capace se va adauga si placa de beton?

Raspuns 3:

In cadrul art.ACE119A1+ in loc de inel de beton se va oferta placa de beton armat B250 pentru camine s2448-73 p3.3.2.

Întrebare 4:

2. Va rugam sa fiti de acord ca la articolul 1.2.23 CA02B# - Beton simplu turnat Sa ofertam beton C8/10 (B 150) preparat in statii de betoane in loc de beton preparat la fata locului (dupa cum reiese din reteta articolului din clarificare).

Raspuns 4:

Se va oferta beton B150, preparat in statii de betoane.