



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON



E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 10244 din 30.03.2017

Clarificări 2

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „Înlocuire rețea de apă și branșamente aferente pe str. Caraiman, Lăcrămioarelor, Martin Andersen Nexo și B-dul Ștefan cel Mare (tronsonul cuprins între str. Caraiman și Teodor Neș), înlocuire rețea canalizare menajeră str. Caraiman și Martin Andersen Nexo, Oradea, județul Bihor”

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

1. Întrebare :

- Va rugam sa transmiteți listele cu cantitati de lucrari avand afisate 4 zecimale, intrucat unele consumuri din rețete apar cu valoarea 0;
- In listele cu cantitati de lucrari se regasesc articolele care au consumuri de resurse diferite (ex: TSC02D1, TSE02C1, TSD05A1, TSD02B1), rezultand astfel preturi diferite pentru acelasi articol.

1. Răspuns :

Atașat prezentei se regăsește Anexa cu listele de cantități refăcute pe baza cărora se va întocmi oferta.

2. Întrebare :

1. Având în vedere ca centralizatoarele cerute (F2) conform devizului general sunt detaliate pe rețea și tip de bransamente (tip1,tip2, tip3), iar listele de cantități sunt detaliate pe stadii fizice, cu o singură recapitulatie pe rețea și pe bransamente. Va rugăm să precizați dacă pentru rețeaua de apă - str. Caraiman se va face un singur deviz cu o singură recapitulatie sau se vor face 3 devize, fiecare cu recapitulatia lui?

2. Va rugăm să specificați cum se vor lista extrasele (materiale, manopera, utilaje și transport), pe deviz sau pe obiectiv, având în vedere ca cele din documentatie sunt pe obiectiv?

3. La obiectul: Inlocuire rețea de apă str. Caraiman, devizul: Rețea apă, art. 1.23 ACE09D1- montarea armaturilor Dn 100, în lista anexa este prevăzut robinet sertar până AF, Dn 100, iar în detaliul de execuție este vana RPSC din fonta ductila.

Va rugăm să specificați dacă se vor oferi materialele conform fișelor tehnice, (acest caz nu este unic în documentatie) și menționăm ca această problema apare pe toate rețele de apă.

4. La obiectul: Inlocuire rețea de apă str. Caraiman, devizul: Rețea apă, art. 1.28- AC14E1+ sudură cap la cap, la codul de material 20019943 sunt două tipuri de materiale: țeu apă PE 100 Dn 110 SDR17 - 5 buc și țeu redus Dn 110/90.

Având în vedere că programele de devize nu sunt programe de dactilografiere, nu se poate ca la aceeași poziție să se poată pune două materiale diferite cu același cod de material.

Va rugăm să clarificați această problema.

5. La obiectul: Inlocuire retea de apa str. Caraiman, devizul: Retea apa, art. 1.32 - ACE05A1 asim – Piesa trecere etansa a conductelor prin pereti, pentru 1 bucata piesa in reteta sunt prevazute 40 buc inele de cauciuc Dn 100. Va rugam sa clarificati acest aspect.
6. La obiectul: Inlocuire retea de apa str. Caraiman, devizul: Retea apa, art. 1.33 – cod material 20020343 - colier de inox cu sa fonta – va rugam sa specificati diametrul.
7. La obiectul: Inlocuire retea de apa str. Caraiman, devizul: Retea apa, art. 1.38 YB02 - Cheltuieli suplimentare utilaje....., avem cantitate de 0.4 ore, iar in reteta sunt 0.4 lei, va rugam sa specificati ce se va oferta?
8. La obiectul: Inlocuire retea de apa str.M.A. Nexo, devizul: Bransament tip 1, art. 2.21 cod material 2875274202462 - Robinet concesie 3/4", in lista de cantitati sunt 5 bucati, iar la bransamente sunt 6 buc, va rugam sa specificati cati robineti se vor oferta?
9. La obiectul: Inlocuire retea de apa str.Lacrimioarelor, devizul: Bransament tip 1, art. 2.21 cod material 2875274202462 - Robinet concesie 3/4", in lista de cantitati sunt 5 bucati, iar la bransamente sunt 17 buc, va rugam sa specificati cati robineti se vor oferta?
10. La obiectul: Inlocuire retea de apa str. Stefan cel Mare, devizul: Retea apa, art. 1.28- AC14E1+ Sudura cap la cap, la codul de material 20019943 sunt doua tipuri de materiale: teu apa PE 100,Dn 110 SDR17 - 5 buc si teu redus Dn 110/90 - 1 buc. Avand in vedere ca nu se poate ca la aceasi pozitie sa se poata pune doua materiale diferite cu acelasi cod de material, va rugam sa clarificati aceasta problema.
11. La obiectul: Inlocuire retea de apa str. Stefan cel Mare, devizul: Retea apa, art. 1.33 – cod material 20020343- colier de inox cu sa fonta – va rugam sa specificati diametrul;
12. La obiectul: Inlocuire retea de apa str. Stefan cel Mare, devizul: Retea apa, art. 1.38 YB02- Cheltuieli suplimentare utilaje....., cantitate 3.50 ore, iar in reteta sunt 3.50 lei, va rugam sa specificati ce se va oferta?
13. La obiectul: Inlocuire retea canalizare str. Caraiman, devizul: Racord canal, art. 2.17 ACA12B1 – Montare teava pvc Dn 160 mm, in reteta la codul material 6700509 este teava din PVC rigid tip M 160X7.7 stas 6675/2, iar conform fisei tehnice: "materialele pentru realizarea retelei exterioare de canalizare sunt din PVC, SN8", prin urmare va rugam sa confirmati ca: teava ofertata va fi PVC SN 8.
14. La obiectul: Inlocuire retea canalizare str. Caraiman, devizul: Racord canal, art. 2.20 SB17G1 asim – Coturi pvc -u.. Dn 160 mm, in reteta la codul de material 11432 Cot PVC pentru canal, conform fisei tehnice: "materialele utilizate pt. retele exterioare de canalizare sunt din PVC, SN8", prin urmare va rugam sa confirmati ca: tipul cotului ofertat va fi din PVC SN 8.
15. La obiectul: Inlocuire retea canalizare str. Caraiman, devizul: Racord canal, art. 2.21 –

ACD28A+ Piesa de legatura ... Dn 160 mm, in reteta la codul de material 20014466 –Piesa "SA" cu garnitura 87 gr D250/160. Mentionam ca acest cod este cod de la ramificatia PE canalizare, iar in plansa in detaliu record (plansa 9/AC), este ramificatie canalizare PVC Dn 400/160 mm, prin umare va rugam sa specificati ce se va oferta?

16 La obiectul Retea canalizare str. M.A. Nexon, devizul: racord canal art. 2.4 TRA01A10P- Transportul pamantului.. cant.=4.82 tone, va rugam sa verificati daca cantitatea este corecta, avand in vedere ca nisipul +balastul care se utilizeaza la umplutura la racordurile pe aceasta strada este in cantitate de 22.68 mc?

17 Va rugam sa confirmati daca vom respecta retetole avand in vedere ca la acelasi articol, in poziti din acelasi articol sau in devize diferite sunt alte materiale in componenta lor, spre exemplu: la articolul ACB14A%, cutia cu capac o data este din fonta alta data este din compozit?

18 La documentele de calificare si selectie solicitate, pct 1.2, dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente, eliberate pana la data limita de depunere a ofertelor.

N-am putea cere eliberarea acestor certificate doar la momentul solicitarii lor (daca vom fi pe locul 1), din moment ce mergem cu declaratie initiala?

2. Răspuns :

1. Fiecare Lista de cantități (Deviz) va avea recapitulatia lui;
2. Listele cu extrase (C) se vor prezenta pentru fiecare obiect in parte(ex: 1- rețea apa str. Caraiman, 2- rețea apa str. M.A.NEXO, etc.);
3. In cadrul articolelor de montaj armaturi Dn100 si DN 80 se vor oferta vane sertar conform fiselor tehnice atașate.
4. A se vedea listele de cantități refăcute.
5. A se vedea listele de cantități refăcute.
6. A se vedea listele de cantități refăcute.
7. Se va oferta in LEI ținând cont de numărul de ore din liste.
8. A se vedea listele de cantități refăcute.
9. A se vedea listele de cantități refăcute.
10. Nu se va oferta acest articol. A se vedea listele de cantități refăcute.
11. Nu se va oferta acest articol. A se vedea listele de cantități refăcute.
12. Se va oferta in LEI ținând cont de numărul de ore din liste.
13. Țeava ofertata va fi PVC SN8. A se vedea listele de cantități refăcute.
14. Cotul ofertat va fi PVC SN8. A se vedea listele de cantități refăcute.
15. Se va oferta ramificație PVC canalizare DN 250/160 la 45GR
16. A se vedea listele de cantități refăcute.
17. Se vor respecta listele de cantități refăcute.
18. Se acceptă.

Conform Legii nr. 99/2016 - art. 205. (2) *“Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte **documente justificative actualizate** prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, conform Formularului 20.*

3. Întrebare :

Referitor la devizele de "Bransamente" vă rugăm să corclaji cantitățile următoarelor articole:

ACE10A1 asim.Robinet de concesie pentru țevi din pe avand d: 20 mm

2875274202462 Robinet concesie 3/4" a vent+mufa pn10

ACE04XA Garnitura manevra cu tija D=20mm pt.vană montate în pamant

3. Răspuns :

A se vedea listele de cantități refăcute, atașate prezentei.

4. Întrebare :

Prin prezenta va rugam sa clarificati urmatoarul aspect:

- 1) In listele de cantitati „F3 APA LACRIMIOARELOR – bransament tip 1" - 2.20 ACE10A1 - asim.Robinet de concesie pentru tevi din pe avand d: 20 mm - cantitate **17 buc** iar articolul de procurare 2.21 - Robinet concesie 3/4" a vent+mufa pn10 - **5 buc.**
- 2) Idem „F3 APA NEXO - bransament tip 1" - 2.20 - **6 buc / 2.21 - 5 buc.**
- 3) In listele de cantitati „F3 APA CARAIMAN - retea apa" - 1.32.2 - Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 100 cantitatea este **40 buc** iar articolul 1.32.1 - Piesa <compactkit> trecere prin camin pvc-beton d.110 este **1 buc.**
- 4) In listele de cantitati „F3 CANAL CARAIMAN / F3 CANAL NEXO - racord canal" articolele 2.20 / 2.20 nu au cod de procurare doar montaj.

4. Răspuns :

A se vedea listele de cantități refăcute, atașate prezentei.