



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice  
Nr. 13802 din 28.04.2017

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA CLAPETE CU BILA

Prin prezenta solicităm oferta de preț pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumire produs	Cod CPV	U.M.	Cantitate
1.	CLAPET CU BILA Dn 80 mm	421311461	Buc.	12
2.	CLAPET CU BILA Dn 100 mm	421311461	Buc.	2
3	CLAPET CU BILA Dn 125 mm	421311461	Buc.	2

### CAIET DE SARCINI

#### I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. – Sector Canal SPAU

#### II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Clapeti cu bila pentru SPAU

#### III. INFORMAȚII TEHNICE:

Datorita faptului ca noile statii de pompare apa uzata care sunt realizate prin contractul de lucrari CL 15, au montati clapeti tip sandwich si nu functioneaza (nu se deschid si se blocheaza), motiv pentru care se necesita achizitionarea a 16 bucati de clapeti cu bila astfel :

-La SP1si SP2 Coriolan Hora ;SP1 Valea Frumoasa;SP1,SP2 si SP5 Podgoria se necesita clapeti cu bila Dn80mm un numar de 12bucati. Caracteristicile tehnice a clapetilor cu bila DN80 mm :L=260mm,H=162mm,d=138mm,D=200mm(conf.fisei tenice)

-La SP3 Podgoria, clapeti cu bila Dn100mm un numar de 2 bucati . Caracteristicile tehnice a clapetilor cu bila DN100 mm :L=300mm,H=194mm,d=158mm,D=220mm (conf.fisei tehnice).

-La SP 4 Podgoria,clapeti cu bila Dn 125mm un numar de 2 bucati. Caracteristicile tehnice a clapetilor cu bila DN125 mm :L=350mm,H=214mm,d=188mm,D=250mm(conf.fisei tenice).

#### IV.GARANȚII:

Perioada de garanție va fi de minim 24 luni de la livrare.

#### V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Prețul cel mai scăzut

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

#### VI. LIVRAREA:

Produsele se vor livra dupa semnarea contractului , termenul comercial stabilit fiind DDP – transport până la destinația finală, S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202.

SALUBRAGIU DE MUNIEJ SI MUNICIPIUL ORADEA  
 PROIECTANT: S.C. TISOTI EXIM S.R.L. ORADEA  
**OBIECT 7: EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL ORADEA – CL15**  
 Formular F5

**FIȘA TEHNICĂ NR. 10 EXTINDERE CANALIZARE**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: clapeta cu bila Dn 80, 100 respectiv 125 mm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0		2	3
1.	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> - acces usor la bila - pasaj integral - flanse conform PN EN 1092-2 - corp si capac din fonta ductila - bila vulcanizata complet cu cauciuc NBR; bila din aluaj de aluminiu sau fonta - garnitura corp - capac din cauciuc NBR/EPDM - protectie anticorozivune prin acoperire cu pulbere epoxidica cu grosimea minima 250 microni conform PN EN ISO 12944-5/2009 - suruburi corp capac zincate, protejate cu parafina - temperaturi fluid intre -20 gr celsius si + 70 grade celsius		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:</b> Fiabilitate ridicată		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b> - Producătorul și/sau furnizorul va fi certificat ISO 9001 și 14001		
4.	<b>Condiții de garanție și postgaranție:</b> - 36 luni de funcționare		
5.	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b> Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure: ➤ <i>Transport, asistență tehnică la montaj și punerea în funcțiune a echipamentelor ce fac obiectul prezentei licitații.</i> La livrare echipamentele vor fi însoțite de următoarele documente: - manual de întreținere și exploatare redactat în limba romana - certificat de calitate și garanție lista pieselor de schimb redactata in limba romana		

**PRECIZARE:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea și executarea lucrărilor de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.  
**PROIECTANT: S.C. TISOTI EXIM S.R.L. ORADEA**



OFERTANT

**NOTA:**

**Se vor prezenta caracteristicile tehnice (Fisa tehnica) pentru produsul oferat in limba romana , o mostră tip imagine (poză), inclusiv marca.**

**Persoane de contact:** Dumitru BONTA – 0728/116.415

**Sursa de finantare:** Surse Proprii

**Valoarea estimată a achiziției:** 7.430,00 lei fără TVA

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract / comanda de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

**Termenul de livrare:** Specificați termenul de livrare al produselor.

**Termenul de garanție:** Specificați termenul de garanție al produselor.

**Produsul la livrare va fi însoțit de:** Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

**Oferta financiară** va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202.

**Oferta** va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

**Plata cu O.P. la 30 zile** de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „CLAPETE CU BILA” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **05.05.2017, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.