

**CONDIȚII DE CALITATE ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ**

Presiunea apei asigurată în punctul de branșare este:

- 1,5 atm – în cazul alimentării direct din rețeaua de distribuție
- 3,0 atm – în cazul alimentării prin stație de hidrofor

Debitul de apă minim asigurat:

Contor	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø65	Ø80	Ø100
Debit l/s	0,014	0,019	0,033	0,056	0,083	0,111	0,139	0,222
Debit mc/zi	1,20	1,68	2,88	4,80	7,20	9,60	12,00	19,20

Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de 92%/ lună.

Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de 93 %/lună.

Apa livrată de operator nu se încadrează în parametrii de potabilitate prevăzuți în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, completată și modificată de Legea nr. 311/2004.

Operatorul va asigura avertizarea populației prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor: „Apa nu este bună de băut”, „Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copii mici”.

Apa brută pompată și transportată este furnizată către populație și rest utilizatori în scopul irigației terenurilor, și respectiv, în cazul societăților comerciale, în scop industrial.

Operatorul va prelua în rețeaua publică de canalizare cantitățile de ape uzate la parametrii stabiliți conform HG 188/2002- Normativ NTPA 002/2002.

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru care se încheie contractul este:

Nr. crt.	Indicativul actului normativ sau tehnic	Denumirea actului normativ sau tehnic
1.	Lege nr.51/2006	Legea serviciilor comunitare de utilități publice
2.	Lege nr. 241/2006	Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
3.	HG nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă, agenților economici care deversează ape uzate ce depășesc indicatorii de calitate	
4.	Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, completată și modificată de Legea nr. 311/2004	
5.	HG nr.188/2002, modificată și completată de HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate	
6.	OUG nr.107/2002 modificată și completată de Legea nr. 400/2005 și OUG nr. 73/2005 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"	
7.	Ordinul nr.29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contORIZAREA apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici	
8.	Ordinul președintelui ANRSC nr.20/2003 pentru aprobarea metodologiei de soluționare a neînțelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală	
9.	SR 1846-1:/2006	Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare. Prescripții de proiectare
10.	HG nr. 974/2004 referitor la Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile	
11.	SR 1846 -2/2006	Determinarea debitelor de apă meteorică evacuată prin canalizare

**Operator,**

**Utilizator,**