



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimente Achiziții Publice

Nr. 9782 din 26.03.2014

Clarificare 1

Referitor la achiziția directă privind furnizare : „ **Electropompa submersibilă pentru ape uzate cu suspensii solide, dispozitiv de cuplare, clapeta de sens cu bila**” invitație de participare nr. 9365 din 24.03.2014

Specificațiile tehnice aferente electropompei definite în invitația de participare nr. 9365 din 24.03.2014, se completează conform fișei tehnice de mai jos :

FISA TEHNICA ELECTROPOMPĂ

Nr. crt.	SPECIFICAȚII TEHNICE IMPUSE - CERINȚE MINIMALE	CORESPONDENȚA PROPUNERII TEHNICE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE IMPUSE
SPECIFICAȚII TEHNICE		
1.	<ul style="list-style-type: none">- Tip - Electropompă submersibilă pentru ape uzate cu suspensii solide :- Debit pompat -30.mc/h- Înălțime de pompare – 15,5 mCA- Adâncime de imersie – max 20.m- Pasajul sferic/diam.solide/ -74.mm- Putere motor 4.kW /pornire directă/- Intensitate nominală -9,2 A- Turație 2900 rpm- Tensiune alimentare -400V- 50Hz- Grad de protecție motor –IP 68- Clasă de izolație motor –F- Diametru de refulare –Flanșă DN80 Orizontală- Etanșare mecanică dublă- Protecție termică încorporată-da- Senzor de umiditate în baia de ulei a etanșărilor mecanice – da- Lagăre –rulmenți capsulați lubrifiați pe viață- Cablu de alimentare 10 ml.	
MATERIALE POMPĂ		
2.	<ul style="list-style-type: none">- carcasă pompă - Fontă EN GJL -250- carcasă motor - Oțel inoxidabil AISI 304- Rotor - Fontă EN GJL -250- arbore - Oțel inox AISI 420- șuruburi,piulițe, șaibe- Oțel inox A 2	

ACCESORII OPERATIONALE	
3.	Dispozitiv de cuplare cu ieșire verticală DN80 furnitură completă /cot cu picior de fixare pe pardoseală + flanșă + elemente de fixare inox + garnituri + consolă superioară pentru fixarea țevilor de ghidaj. - Clapetă de sens cu bilă DN80.
4.	Tipul și marca echipamentului
5.	Producătorul echipamentului
6.	Garanția de bună execuție a echipamentului
7.	La livrare echipamentul va fi însoțit de carte tehnica si diagrama de funcționare in limba romana.

Ofertanții vor atașa la oferta depusă FIȘA TEHNICĂ completată și o mostră tip imagine(poză) pentru echipamentul oferat.

Ofertele care nu respectă solicitarea de mai sus nu vor fi luate în considerare.

Datorită acestor clarificări termenul de depunere se decalază, astfel noul termen de depunere a ofertelor va fi **04.04.2014 ora 15³⁰**.