



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 32692 din 17.09.2015

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind : „Asigurare de răspundere civilă legală pentru accidente produse utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare sau pagube produse mediului și/sau proprietății”

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări :

Intrebare 1

va rog sa-mi transmiteti urmatoarele informatii:

- lista cu bunurile/cladirile de asigurat, ani constructie, materiale structura rezistenta, autorizatie PSI, suprafata, dotari PSI, dotari pentru prevenirea furtului;
- daunele inregistrate in ultimii 5 ani;
- pentru extinderea Statiei de epurare Oradea se doreste asigurarea bunurilor ce se vor folosi la extindere sau se doreste asigurarea acestora ca locatie fixa?

Raspuns 1

Nu deținem datele sub forma în care sunt solicitate! Ceea ce putem să comunicăm totuși sunt capacitățile de exploatare, și anume:

- Stații de captare – tratare – pompare apă potabilă : 7 stații, din care în Oradea – 5 stații cu o capacitate totală de 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;
- Rețele de transport și distribuție apă 882 km, din care
 - o 705 Km - în mediul urban (642 Km – Oradea)
 - o 177 Km - în mediul rural
- Stații de repompare apă potabilă: 97, din care în Oradea 80 de stații de hidrofor pentru apă potabilă;
- Rețele canal menajer 502 km, din care:
 - o 473 Km în mediul urban (439 Km – Oradea)
 - o 29 Km în mediul rural
- Rețele canal pluvial 339 km – Oradea
- Stații de pompare în sistemul de canalizare al mun. Oradea: 10 stații de pompare ape uzate și 5 stații de pompare ape pluviale
- Stații de epurare - 3, din care stația de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate de 2.200 l/s.

"- daunele inregistrate in ultimii 5 ani;"

- Circa 10 evenimente constând în: avarieri de autovehicule în gurile de canalizare stradală, inundări de subsoluri în cazul ploilor torențiale.

"- pentru extinderea Statiei de epurare Oradea se doreste asigurarea bunurilor ce se vor folosi la extindere sau se doreste asigurarea acestora ca locatie fixa?"

- Se dorește asigurarea bunurilor existente precum și a celor reabilitate/retehnologizate și nou contruite ca locație fixă.