



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 5742 din 19.02.2015

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind: „ **Reabilitare rețea de apă și bransamente str. Abrudului, mun. Oradea**”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări:

Întrebare 1 :

1.1. La devizul- Bransamente poz 20 art 2100919-beton de ciment B50 , la cantitate conform antemasuratorii sunt 2,7 mc. Conform consumului specific de la art. 29 DE06A1, cantitatea necesara montarii pavajelor este de $0,049 \times 5,40 \text{ ml} = 0,27 \text{ mc}$, ceea ce ar modifica și cantitatea de la art 31 aferenta transportului. Va rugam sa ne spuneti care este cantitatea care se va oferta ?

1.2. La devizul-Bransamente, poz 33 art DA14A1 Fundatie beton, cantitatea din antemasuratoare este de 75,60 mc, iar la poz 34 art 2100957 Beton 200, cantitatea din antemasuratoare este de 3,29 mc. Din punctul nostru de vedere cele doua articole nu sunt corelate. Va rugam sa ne spuneti care este cantitatea care se va oferta ?

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Răspuns 1 :

La ofertare se vor respecta listele de cantități atașate Invitației de participare nr. 4777/11.02.2015, iar decontarea lucrărilor se va face pe baza cantităților real executate.

SV/BA