



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON



E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 12977 din 25.04.2017

Clarificări 3

Referitor la achiziția privind execuția de lucrări :

◆ „Reabilitare rețea de apă cu bransamente si reabilitare racorduri canalizare menajera pe str. Velența -Mun. Oradea” - LOT 1

◆ „Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Gheorghe Pituț, tronsonul str. Matei Corvin – str.Bunyitai Vince -Mun. Oradea” - LOT 2

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

1. Întrebare :

În devizul “Racord” art. 1.2.10. (TRA01A10) și art. 1.2.12. (TRA01A10) au cantitatea zero. Vă rugăm să ne comunicați dacă aceste cantități sunt corecte.

1. Răspuns :

- Art. 1.2.10. (TRA01A10) : cantitatea ce se va oferta este de **1,62 tone**.
- Art. 1.2.12. (TRA01A10) : cantitatea ce se va oferta este de **11,22 tone**.

2. Întrebare:

În devizul “Bransament tip 1 – pentru 1 buc.” la art. 2.2.29. (AcE124A1+asim Capace și grătare pt. cămine) și art. 2.2.30. (AcE119A1+ Cămin de apometru PE 1000) sunt prevăzute 14buc., iar restul cantităților din acest deviz sunt pentru 1 buc. Vă rugăm să ne comunicați dacă aceste cantități sunt corecte.

2. Răspuns :

- Art. 2.2.29 (ACE124A1+asim): cantitatea ce se va oferta este **1buc**.
- Art. 2.2.30 (ACE119A1+): cantitatea ce se va oferta este de **1buc**.