



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909  
Tel secretariat: 004 0259 435 051  
Fax : 004 0259 432 576  
CUI: RO 54760  
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500  
Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)  
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 13663 din 27.04.2017

## Clarificări 2

Referitor la achiziția privind „Rețele de alimentare cu apă și sisteme de irigații în PARCUL LIBERTATII Mun. Oradea, județul Bihor”. În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări :

### 1. Intrebare

1. Având în vedere faptul că în listele de cantități avem:

L=460m țevă PE Dn63 cu secțiune de pozare H=80cm și l=80cm (Volum săpătură = 294,40mc)

L=1800m țevă PE Dn32 cu secțiune de pozare H=80cm și lmin=50cm (Volum săpătură = 720mc)

Și că săpătura cuprinsă în listele de cantități este de 370,65mc, vă rugăm să corelați cantitățile.

2. În devizul „Alimentare cu apă” avem art.191 (țevă PVC Dn50) și art.201 (țevă PVC Dn25) unde cantitățile sunt cu minus, iar în extrasul de materiale avem procurări de țevă PE cu diametre diferite de cele din listele de cantități (țevă PE Dn63, Dn32). Vă rugăm să ne comunicați tipul de țevă ce se va oferta și diametrul acesteia.

3. În devizul „Alimentare cu apă” avem art.028 (Diferență preț material) care nu conține nici o cantitate. Vă rugăm să ne comunicați la ce se referă acest articol și cantitate ce se va oferta.

4. În devizul „Instalații electrice” avem art.009 și art.016 (Diferență preț material) care nu conțin nici o cantitate. Vă rugăm să ne comunicați la ce se referă aceste articole și cantitățile ce se va oferta.

5. Vă rugăm să precizați unde se vor cuprinde materialele din lista anexată prezentei, având în vedere faptul că în această listă sunt materiale care pot fi cuprinse atât în devizul de „Alimentare cu apă”, cât și în devizul de „Instalații electrice”.

### 1. Raspuns

1. Calculul volumului de sapatura

$294 \times 0,5 \times 0,8 = 184 \text{ mc}$

$1800 \times 0,3 \times 0,35 = 186 \text{ mc}$

Total = 370 mc

2. Articolele 191 si 201 sunt articole asimilate pentru montaj conducta de polietilena Dn 63 si Dn32 spacificate in lista anexa atasata devizului.

3. Diferenta pret materiale se refera la lista de materiale anexata devizului.

4. Art 009 din deviz instalatii electrice se refera la procurare cablu ACYABY 3X2,5, Art 16 se refera la procurare tablou electri si cutie de protectie metalica IP65 montaj exterior echipa cu siguranta automata de 10 A si protectie diferentiala

5. Lista de materiale se va cuprinde la devizul Alimetare cu apa art 28.