

AP 1168 / 25.08.2021

 <i>Punct de lucru Tinca</i>	NOTĂ INTERNĂ	Nr. înreg. 15
		Data: 17.08.2021

Sava
Sava

Aprobat
Director Tehnic
ing.Cristian POPA



CAIET DE SARCINI

Produsul: Instalatie de detectare,avertizare si exhaustare clor gazos-Uzina de apa Tinca

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică.

În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

FIȘA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Instalatie de detectare,avertizare si exhaustare clor gazos

Cantitate: 1 buc

COD CPV:452324305

CERINTE TEHNICE: Cerintele tehnice minimale ale componentelor sunt prevazute in tabellele de mai jos

"Detector de clor gazos in aer cu 2 senzori "		1 buc	
CERINȚE TEHNICE MINIMALE		MOD DE ÎNDEPLINIRE	
1) Monitorizare si detectie continua cu masurarea Concentratiei de clor in aer	Da		
2) Comanda pornire automata ivertilator exhaustare exhaustare	Da		
3) Raspuns rapid la scaparile de clor in atmosfera	Da		
4) Instalare pe perete	Da		
5) Protectie cu parola	Da		
6) Distanta pana la senzori	Min 50 ml		
7) Tensiune alimentare	240 V		
8) Temperatura de lucru	0-50°C		
9) Grad de protectie	IP65		
10) Afisaj digital	Da		
CERINȚE SPECIFICE			
-Senzori sa poata fi schimbat/calibrati			

"Sistem de avertizare scapari clor gazos"		1 buc	
CERINȚE TEHNICE MINIMALE		MOD DE ÎNDEPLINIRE	
1) Avertizare acustica si optica	da		

"Ventilator axial cu grila gravitationala "			1 buc
	CERINȚE TEHNICE MINIMALE		MOD DE ÎNDEPLINIRE
	1) Debit maxim evacuate	1200 mc/h	
	2) Putere max.absorbita	50 W	
	3) Alimentare electrica	220Vca-50Hz	
	4) Protectie	IP 55	
	5) Carcasa,elicele	Plastic	
	6) Montaj	in perete	

Notă – montajul se va realiza in interiorul unei camere asigurate de catre beneficiar

Alte solicitari:

- Siguranta in exploatare;
- Durata de viata indelungata ;
- Greutate mica si volum redus al componentelor ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica),agrementul tehnic aferent produselor, aviz sanitar eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii inclusiv o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra si monta in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

Montajul se va realiza in termenul contractual la 15 zile lucrătoare de la data solicitării scrise a beneficiarului.

Modul de intocmire a ofertei financiare :

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	Pret (lei fara TVA)
1.	Detector de clor gazos in aer cu 2 senzori	1 buc.	
2.	Sistem de avertizare scapari clor gazos	1 buc.	
3.	Ventilator axial cu grila gravitationala	1 buc.	
4.	Montaj	1 buc	
5.	Punere in functiune	1 buc	
6.	Instruire personal	2 pers	

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Prețul cel mai scăzut pe total achiziție

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 24 luni de la data punerii in functiune
- Piese schimb si service asigurat in perioada de garantie

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

Sursa de finantare: Plan dotari Olcea 2021

Pret estimativ: 15 000 RON + TVA

Întocmit
ing. László ONUȚ

